



Zwoleń, dn. 21.07.2021r.

SHK.6010.49.2021

Urząd Gminy w Policznie
Wpłynęło dnia:

2021 -07- 22

L.dz.

KOMUNIKAT 10/2021

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zwoleń, z dn. 21.07.2021r.,
w sprawie **braku przydatności wody do spożycia z wodociągu w Czarnolesie** gmina
Policzna, zaopatrujących ok. 1100 mieszkańców.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleń po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 19.07.2021 r. w miejscowości Gródek stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia dn. 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) z uwagi na obecność w próbce bakterii grupy coli (3 j.t.k.) i Enterokoków (1 j.t.k.)

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowywania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców i warzyw.
3. Woda nie nadaje się do mycia zębów, przemywania otwartych ran, kąpieli.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych tj. spłukiwanie toalet.



Gmina Policzna zarządzająca wodociągiem w Czarnolesie została zobowiązana do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Zalecenia obowiązują do wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zwoleń

Teresa Kacperczyk-Baran

niepodlega